

Администрация  
Комсомольского муниципального района  
Хабаровского края  
Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
Уктурского сельского поселения  
Комсомольского муниципального района  
Хабаровского края  
Центральная ул., д. 11, поселок Уктур,  
Комсомольский район, Хабаровский край,  
681095, тел.: 8 (4217) 567-329

От 22.06.2021 г. № 27

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_


Главному государственному  
инспектору  
Комсомольского района  
по пожарному надзору  
Ю.С. Голубых

### ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

по предписанию отдела надзорной деятельности по Комсомольскому району и  
Нанайскому районам Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю  
№ 121-2-14 от 08.06.2021 г.

| Перечень работ   | Отметка о выполнении  |
|--|-----------------------|
| п.1. Не проведено категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствие с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и не обеспечено размещение табличек (кладовые, эл.щитовая и пр.) на дверях помещений складского и технического назначения не обеспечено наличие обозначений категорий | Выполнено             |
| п.2. Противопожарные двери в электрощитовой не оборудованы устройством для самозакрывания  | Установлены доводчики |
| п.3. Техническое обслуживание и эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре) осуществляется без учета регламента технического обслуживания указанных систем, утвержденным организации   | Выполнено             |
| п. 4. Отсутствует техническая документация изготовителя на средства огнезащитной обработки (пропитки) на объекте защиты.   | Выполнено             |
| п. 5. Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.   | Выполнено             |
| п.6. Места расположения ручных пожарных извещателей не обозначены соответствующими знаками пожарной безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001   | Выполнено             |
| п.7. Отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации, размещенная в месте установки приемно-контрольных приборов.  | Выполнено             |
| п.8. Декларация пожарной безопасности на объект защиты зарегистрирована в ОН ПР по Комсомольскому району от 28.10.2020 №08220 855-ОТ-0055 . В ходе плановой проверки установлено, что сведения, заявленные в пожарной декларации, не соответствуют фактическим в части содержания соответствующих разделов.  | Выполнено             |

Заведующий ДОУ



И.А.Шестопалова